Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Нигматуллина Танзиля Альфовна
Должность: Директор
Дата подписания: 22.10.2026 15:37:24
Уникальный программный ключ:
72a47dccbea51ad439ebc42366ed030bf219f69a

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Юридический и фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
E-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru, https://sesufa.ru/, тел. (347) 287-85-00
ИНН 0276090570, ОГРН 1050204212255
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного врача
Хисамиев Ильнур Ильясович

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 3E41238B2699B3FCACA600E5F1162C23
Владелец: Хисамиев Ильнур Ильясович
Действителен с 12-01-2026 до 07-04-2027

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 21.10.2026 № 02-20-07-Э6308-2026

поручение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
от 30.12.2025 № 02-00-10-12-3-2025

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения.
Заявитель: Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений».
ИНН: 7729111625, ОГРН: 1037739274693.
Юридический адрес: 119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 90.
Место нахождения объекта: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, д. 74/2.
Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.4285-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Технический регламент

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (глава 3, статьи 10-19), Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (п.134, 42-50, 55-56, 72-75).

Рассмотренные документы:

заявление вх. от 09.10.2026 № 02-20/6297-2026/ОИ;

акт обследования от 15.09.2026 № 02-20-07-А5184-2026;

договор аренды объекта муниципального нежилого фонда от 18.07.2026 № 24605.4, заключенный с Управлением земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (копия);

договор аренды земельного участка от 09.10.2026 № 25-26, заключенный с Управлением земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (копия);

выписка из Единого государственно реестра недвижимости об объекте недвижимости от 10.09.2026, кадастровый номер: 02:55:020611:203 (копия);

технический паспорт (инвентарный номер: 4016) составлен по состоянию на 26.10.2010 (копия).

Даты проведения инспекции: с 09.10.2026 по 21.10.2026.

Результаты инспекции:

Заявителем заявлены работы (услуги), в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения.

Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (далее по тексту – ОУП ВО «АТИСО») имеет в своем составе Башкирский институт социальных технологий (филиал) образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (далее по тексту – Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТИСО»), который располагается по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, д. 74/2, на земельном участке с кадастровым номером: 02:55:020611:203, категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов), вид разрешенного использования: занимаемый зданием школы, гаражом, складом и прилегающей территорией.

Согласно представленной выписке из Единого государственно реестра недвижимости об объекте недвижимости от 10.09.2026, кадастровый номер: 02:55:020611:203, на земельном участке в части которого размещено здание, используемое Башкирским институтом социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТИСО», ограничения для ведения образовательной деятельности отсутствуют.

Территория образовательной организации размещена в зоне жилой застройки, имеет ограждение и наружное искусственное освещение. На территории дорожки представлены асфальтовым покрытием.

Размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории образовательной организации не обнаружено.

На территории построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательной организацией, не обнаружено.

На территории образовательной организации выделены следующие зоны:

физкультурно-спортивная;

хозяйственная зона.

Физкультурно-спортивная зона представлена баскетбольной площадкой, площадкой с тренажерами. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение учебных программ по физической культуре, проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий и соответствует росто-возрастным особенностям обучающихся.

Хозяйственная зона располагается вдали от физкультурно-спортивной зоны и площадок для подвижных игр и отдыха.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора твердых коммунальных и пищевых отходов. На площадке с твердым покрытием установлено 4 передвижных контейнера с крышками для раздельного сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров.

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

Площадка предусматривает трехстороннее ограждение с навесом для защиты от ветра и осадков. Согласно представленному информационному письму исх. от 09.09.2026 № 767, выданному администрацией образовательного учреждения, расстояние от контейнерной площадки до здания образовательной организации составляет 25 м. Представлен договор на вывоз и транспортировку отходов от 10.01.2022 № 8618, заключенный с Муниципальным унитарным предприятием «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (пролонгирован).

Для сохранения воздушно-теплового режима основной вход в здание оборудован тамбуром.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды: пандус.

Согласно информационного письма исх. от 19.10.2026 № 966, представленного администрацией Башкирского института социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТИСО», в образовательном учреждении планируется осуществлять образовательную деятельность для взрослого населения, в том числе молодежи с 18 до 35 лет по направлению профессиональная подготовка по профессии рабочего, должности служащего 20002 «Агент банка». Обучение планируется осуществлять по очной форме. Занятия планируется проводить в укомплектованных группах, в количестве не более 13 человек в группе. Количество одновременно занимающихся групп не более трех.

Для ведения дополнительной образовательной деятельности выделен следующий набор помещений:

на 1 этаже:

гардероб для верхней одежды, площадью 47,8 м^2;

3 учебных кабинета, площадью 51,5 м^2, 45,6 м^2, 45,8 м^2;

туалет для обучающихся женский, общей площадью 18,5 м^2;

туалет для сотрудников, площадью 2,7 м^2;

На 2 этаже:

туалет для обучающихся мужской, общей площадью 17,3 м^2.

Иные арендуемые помещения для осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения не задействованы.

Для хранения верхней одежды предусмотрен гардероб на 1 этаже, оборудованный напольными вешалками. Фактическая площадь в гардеробе на 1 человека соответствует требованиям гигиенических нормативов не менее 0,15 м^2 на 1 человека.

Помещение учебных кабинетов оснащены регулируемой промаркированной мебелью (двухместными столами и стульями), досками маркерными, шкафами с дидактическими материалами, приборами по обеззараживанию воздуха, бытовыми термометрами. Используемые маркеры имеют контрастный цвет по отношению к цвету доски. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Фактическая площадь в учебных кабинетах на одного человека (при нормируемом показателе не менее 3,5 м^2 на одного человека) составляет – 3,50-3,96 м^2.

Согласно информационного письма исх. от 09.09.2026 № 768, представленного ОУП ВО «АТИСО», использование электронных средств обучения не предусмотрено.

Для обучающихся выделены раздельные мужские и женские туалеты, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарно-технического оборудования на первом этаже: 4 унитаза, 3 умывальные раковины для девочек; на 2 этаже: 3 унитаза, 2 умывальные раковины для мальчиков. Количество установленного санитарно-технического оборудования, из расчета 1 унитаз на 20 девочек,1 унитаз на 30 мальчиков, 1 умывальная раковина на 30 мальчиков и 30 девочек, для 39 детей, посещающих занятия по программам профессионального обучения, достаточно.

Для персонала выделен отдельный туалет, оборудованный 1 унитазом и 1 умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Туалеты оборудованы держателями для туалетной бумаги. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

В подсобном помещении выделен шкаф для хранения уборочного инвентаря. Уборочным инвентарем, дезинфицирующими и моющими средствами организация обеспечена в достаточном количестве. Весь инвентарь промаркирован (для туалетов предусмотрена сигнальная маркировка), предусмотрено раздельное их хранение.

Внутренняя отделка выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

Учебные кабинеты имеют естественное освещение, выполненное оконными проемами и оборудованные солнцезащитными устройствами типа жалюзи. Искусственное освещение в помещениях выполнено светодиодными лампами в защитных плафонах. Использование разных типов источников искусственного освещения не выявлено. Окна выполнены из цельного стеклополотна; следов их загрязнений или дефектов не выявлено.

Оценка соответствия/несоответствия результатов, указанных в протоколе испытаний (измерений) № 02-00/34630-02-26 от 13.08.2026, выполненным аккредитованной организацией (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408), продемонстрировала, результаты измерений искусственной освещённости в образовательном учреждении соответствуют требованиям Главы V табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21.

Результаты испытаний, указанные в протоколе испытаний (измерений) № 02-00/34630-02-26 от 13.08.2026, представлены в таблице 1:

Таблица 1

Нормируемый показатель	**Единицы измерения**	**Норматив**	Результат измерений
Учебный кабинет № 119			
Искусственное освещение	лк	Не менее 300	354,0 ± 25,4
Учебный кабинет № 118			
Искусственное освещение	лк	Не менее 300	465,7 ± 43,4
Учебный кабинет № 117			
Искусственное освещение	лк	Не менее 300	449,7 ± 41,5

Вентиляция в здании, в котором размещается образовательная организация, в том числе и в помещении, используемый для осуществления образовательной деятельности, естественная; проветривание помещения осуществляется естественным путем (через оконные и дверной проемы).

Оценка соответствия/несоответствия результатов испытаний, указанных в протоколе испытаний (измерений) № 02-00/34630-01-26 от 13.08.2026, выполненном аккредитованной организацией (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408), продемонстрировала, что параметры микроклимата в образовательном учреждении соответствуют требованиям Главы V табл. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21.

Результаты испытаний, указанные в протоколе испытаний (измерений) № 02-00/34630-01-26 от 13.08.2026, представлены в таблице 2:

Таблица 2

Нормируемый показатель	**Период года**	**Единицы измерения**	**Норматив**	**Результат измерений**
Кабинет № 119				
Температура воздуха	Теплый	^{0}C	18-28	23,2±0,2 - 22,9±0,2
Относительная влажность воздуха	Теплый	%	В пределах 40-60	49,3 ± 3,5 – 49,6 ± 3,5
Скорость движения воздуха	Теплый	м/с	Не более 0,1	Менее 0,05*
Кабинет № 118				
Температура воздуха	Теплый	^{0}C	18-28	22,7±0,2 -

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

				22,4±0,2
Относительная влажность воздуха	Теплый	%	В пределах 40-60	47,6 ± 3,5 - 47,9 ± 3,5
Скорость движения воздуха	Теплый	м/с	Не более 0,1	Менее 0,05*
Кабинет № 117				
Температура воздуха	Теплый	^{0}C	18-28	24,3±0,2 - 24,0±0,2
Относительная влажность воздуха	Теплый	%	В пределах 40-60	46,4 ± 3,5 - 46,7 ± 3,5
Скорость движения воздуха	Теплый	м/с	Не более 0,1	Менее 0,05*

*-нижняя граница диапазона измерении.

Здание, арендуемое Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТИСО», подключено к центральным сетям отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации. Представлен договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 03.10.2011 № 3251/83, заключенный с Муниципальным унитарным предприятием «Уфаводоканал».

Питьевой режим в образовательном учреждении организован с использованием питьевого фонтанчика, расположенного в коридоре на 2 этаже образовательного учреждения.

По проведению профилактических мероприятий в целях предотвращения распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний представлены договора №№ 1005п, 10506п, заключенные с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Республиканский центр дезинфекции» (выдана лицензия на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, камерной дезинфекции, дезинсекции и дератизации №Л064-00111-02/01474906).

Согласно представленному договору проведены:

04.09.2026 проведено предварительное обследование территории; в ходе обследования территории клещей не выявлено.

04.09.2026 выполнена акарицидная обработка территории, площадью 1,07 га препаратом «Циперметрин».

08.09.2026 (на 4 день) и 22.09.2026 (на 18 день) проведен контроль эффективности акарицидной обработки, клещей не обнаружено.

04.09.2026 проведено предварительное обследование территории, площадью 1,07 га на наличие грызунов (наличие грызунов не выявлено).

04.09.2026 проведена дератизационная обработка препаратом «Рацид+».

22.09.2026 (на 18 день) проведен контроль эффективности дератизационной обработки, грызунов не обнаружено.

Выполнены мероприятия по дезинсекции и дератизации помещений:

11.09.2026 проведено предварительное обследование помещений, площадью 500,0 м^2 на наличие насекомых и грызунов (наличие грызунов, насекомых не выявлено).

11.09.2026 проведена дератизационная и дезинсекционная обработка препаратами «Преграда» и «Аргус», соответственно.

25.09.2026 (на 14 день) проведен контроль эффективности дератизационной обработки, грызунов не обнаружено, с последующей ежемесячной оценкой, включая 08.10.2026.

25.09.2026 (на 14 день) проведен контроль эффективности дезинсекционной обработки, насекомых не обнаружено, с последующими ежемесячными плановыми обследованиями 2 раза в месяц, включая 08.10.2026.

Действие СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.4285-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (глава 3, статьи 10-19), Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», Технический регламент

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (п.134, 42-50, 55-56, 72-75) не устанавливают требования к объекту инспекции.

Выводы: несоответствия не выявлены.

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, д. 74/2 **соответствуют** требованиям глав III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Инспекция проведена:

Врачом по гигиене детей и подростков отделения гигиены детей и подростков
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(образование высшее медицинское,
специальность - медико-профилактическое дело,
уникальный номер реестровой записи
об аккредитации 7725 033505197 действителен до 28.10.2030;
аккредитация специалиста по специальности
«Гигиена детей и подростков» уникальный номер
реестровый записи об аккредитации 0225 033459974
действителен до 06.10.2030,
стаж работы в области оценки соответствия 6 лет) Зариповой Ренатой Ринатовной

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00B8E02FA430EB28A5D2BDE65D0A3D4441
Владелец: Зарипова Рената Ринатовна
Действителен с 01-09-2026 до 25-11-2027

заведующий отделением гигиены детей и подростков,
врач по общей гигиене
(образование – высшее медицинское,
аккредитация специалиста по специальности «Общая гигиена»
уникальный номер реестровой записи об аккредитации 7724 031863814,
действителен до 23.04.2029, стаж работы в области
оценки соответствия 10 лет) Андрюкова Юлия Юрьевна

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00B1A87799499B384F816072D1B182495E
Владелец: Андрюкова Юлия Юрьевна
Действителен с 30-09-2026 до 24-12-2027

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается